

орган

Зарегистрирована

ОГПМ по Катантскому р-ну
(Наименование территориального отдела
(отделения, инспекции) структурного
подразделения территориального органа МЧС
России - органа, специально уполномоченного
решать задачи гражданской обороны и задачи
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по субъекту Российской Федерации,
в сферу ведения которого входят вопросы
организации и осуществления государственного
пожарного надзора)

"01" апреля 2010 г.

Регистрационный N 25 216 825 218

**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении **муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад с.Подволошино (МДОУ детский сад с.Подволошино)**.

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица,

функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае,

если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1023802552960

Идентификационный номер налогоплательщика: 3829035811

Место нахождения объекта защиты: Иркутская область, Катантский район, с.Подволошино, ул.Логовая №7

(Указывается адрес фактического места

нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 666623 с.Подволошино, Иркутской обл., Катантского района, ул.Логовая №7; podvoloschool@mail.ru, факса нет.

N п/п	Наименование раздела
1	2
I.	<p>Оценка пожарного риска <*>, обеспеченного на объекте защиты</p> <p><u>расчет не требуется в соответствии с ФЗ от 22.07.08г. № 123</u> (заполняется, если проводился расчет риска. В разделе</p> <p>указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)</p>
II.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

	136300 руб.
	(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования <*>)

III. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

На основании ППБ 01-03 от 18.06.2003г. № 313 в МДОУ все работники не реже двух раз в год проходят противопожарный инструктаж с обязательной записью в журнале противопожарного инструктажа. Лица не прошедшие инструктаж не допускаются к работе. Руководителем МДОУ в начале и в течении отопительного сезона (по мере необходимости) издаются приказы «Об обеспечении пожарной безопасности», на основании которых:

- определены лица, отвечающие за пожарную безопасность учреждения, за учет и хранение первичных средств пожаротушения (здание МДОУ обеспечено первичными средствами пожаротушения, огнетушители перезаряжены); места расположения первичных средств пожаротушения указаны в плане эвакуации; ручные огнетушители размещены согласно требованиям;
- утвержден план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников на случай возникновения пожара; в дополнение к плану эвакуации разработаны и вывешены инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации людей в случае пожара;
- два раза в год проводятся практические занятия по отработке действий на случай пожара;
- заведующая детсадом, воспитатель планируют и проводят с детьми беседы о пожарной безопасности;
- курение на территории МДОУ запрещено;
- установлен порядок осмотра и закрытия помещений и здания детсада по окончании работы ;
- расстановка мебели в спальнях и игровых комнатах, столовой и других помещениях не препятствует эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения;
- в коридорах имеются предписывающие и указательные знаки, двери эвакуационных выходов обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне; эвакуационные проходы, выходы не загромождены; в период пребывания детей и техперсонала в здании МДОУ двери эвакуационных выходов запираются только изнутри с помощью легко открывающихся крючков;
- в здании МДОУ запрещено проводить сварочные и другие виды пожароопасных работ при наличии людей в помещениях, применять для освещения свечи, керосиновые лампы;
- на случай отключения электроэнергии обслуживающий персонал обеспечен электрическими фонарями;
- запрещено эксплуатировать неисправную кухонную печь; дымоходы печи и дымовая труба очищаются от сажи перед началом отопительного сезона; категорически запрещено разжигать печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; топящаяся печь не оставляется без надзора; у топчного отверстия печи на полу закреплен предтопочный металлический лист;
- в помещении, где находится печь: не производятся работы, не связанные с эксплуатацией отопительной печи, не допускаются туда посторонние лица; печь, находящаяся в работе, не оставляется без присмотра; не допускаются к работе лица, не прошедшие специальной подготовки, а также лица, находящиеся в нетрезвом состоянии;
- чердачные помещения очищены от мусора, двери закрыты; ключ находится на пожарном щите;
- территория МДОУ своевременно очищается от дровенных отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п., мусор вывозится с территории; разведение костров, сжигание мусора на территории детского сада не допускается.

Здание МДОУ оборудовано средствами оповещения людей о пожаре (АПС, звонок, определены и другие звуковые сигналы). Оформлен уголок противопожарной безопасности.

Кочегары так же следят за пожарной безопасностью. Администрация МДОУ своевременно проводит профилактические осмотры электрооборудования, аппаратуры и электросети, приглашается электрик для устранения выявленных неисправностей. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильника) отключаются.

МДОУ обеспечено резервуарами для воды, которые регулярно проверяются на наличие в них воды.

В спальнях и игровых помещениях размещается только необходимая для учебной и игровой деятельности мебель, учебные принадлежности, пособия, игрушки и т.п. Все храниться в шкафах, на стеллажах.

При проведении культурно-массовых мероприятий:

- назначаются ответственные за соблюдение правил пожарной безопасности, руководитель МДОУ тщательно проверяет все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности;
- организуется дежурство работников МДОУ и техперсонала, во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми находится дежурный воспитатель, родители;
- в помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещено применять открытый огонь, использовать хлопушки, устраивать световые эффекты; устанавливать стулья, кресла и т.п. из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов; устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и труднозакрывающиеся запоры;
- при проведении новогоднего утренника елка устанавливается на устойчивом основании, ветви елки находятся на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.

В МДОУ специально созданными комиссиями периодически проводятся комплексные проверки соответствия требованиям противопожарной безопасности.

Необходимо:

- решить вопрос о замере сопротивления электропроводки;
- вести контроль, за комплектацией пожарных щитов;
- проводить тренировочные эвакуации не реже 1 раза в квартал;
- своевременно производить ремонт печи и замену труб;
- приобрести новые электрические фонари для обслуживающего персонала на случай отключения электроэнергии.

Настоящую декларацию разработал
Заведующая детсадом с.Подволошино
Пинигина В.М.

" 27 " марта 2010 г.

